


Installatiehandleiding



Inhoudstafel

01 Inleiding	3	06 Inbedrijfstelling	22
01.A Uitvoeringen	3	06.A Opstart DucoBox Energy Sky	22
01.B Werking	3	07 Elektrische installatie	25
01.C Afmetingen	4	07.A Componenten aanmelden	25
02 Voorschriften en veiligheidsinstructies	5	07.B Componenten verwijderen / vervangen	27
03 Onderdelen en aansluitingen	6	07.C Tips	27
03.A Onderdelen	6	08 Luchtzijdige inregeling	28
03.B Aansluitingen	7	08.A Voorinstelling ventielen	28
04 Bekabeling	9	08.B Inregeling debieten	29
04.A Bekabelingsschema	9	08.C Controle	30
04.B Openen controle unit	9	08.D Inregeldata kopiëren bij seriematige bouw	30
04.C Sluiten controle unit	10	09 Displaymenu	31
04.D Externe voeding monteren	10	09.A Overzicht en bediening van het display	31
04.E Kabels aansluiten op de printplaat	10	09.B Ventilatiestand wijzigen	32
04.F Mogelijkheden voeding	11	09.C Instellingen voor de bewoner	32
04.G RF (draadloze communicatie)	11	09.D Geavanceerde instellingen	34
04.H Wired (bekabelde communicatie)	12	09.E Menustructuur	35
04.I Modbus TCP/IP	12	10 Passive house	36
05 Plaatsing	13	11 Onderhoud & service	37
05.A Algemene richtlijnen	13	12 Garantie	39
05.B DucoBox Energy Sky bevestigen	14	13 Wetgeving	39
05.C Vochtsensor (optioneel)	17		
05.D Luchtkanalen	17		
05.E Externe meerzonekleppen (optioneel)	20		
05.F Ventielen	21		
05.G Pre-Heater (optioneel)	21		

Originele instructies

Voor informatie wat betreft garantie, onderhoud, technische gegevens, enzovoort, zie www.duco.eu.

Installatie, aansluiting, onderhoud en herstellingen dienen door een erkend installateur te gebeuren. De elektronische onderdelen van dit product kunnen onder spanning staan. Vermijd contact met water.



01 Inleiding

De DucoBox Energy Sky is een balansventilatie-toestel met warmteterugwinning. Het toestel voert mechanische verse lucht toe aan de woning en voert vervuilde lucht mechanisch af uit de woning aan de hand van geïntegreerde ventilatoren. Hierbij wordt de warmte gerecupereerd uit de afgevoerde lucht en overgedragen aan de toegevoerde lucht.

De DucoBox Energy Sky is een functioneel product en dient geplaatst te worden door een gekwalificeerde installateur.

Een balansventilatiesysteem bestaat uit:

- Het toestel
- Kanalsysteem voor het aanzuigen van de buitenlucht
- Kanalsysteem voor het afvoeren van vervuilde lucht naar buiten
- Kanalsysteem voor toevoeren van verse voorverwarmde lucht naar binnen
- Kanalsysteem voor het afvoeren van vervuilde binnenlucht naar het toestel
- Toevoerventielen/-roosters om de voorverwarmde lucht toe te voeren in de droge ruimtes¹.
- Afvoerventielen/-roosters om de vervuilde binnenlucht in de natte ruimtes² af te voeren.

1. Droge ruimtes: woonkamers en slaapkamers, ...

2. Natte ruimtes: keuken, badkamer, toilet, ...

Leveromvang

Controleer eerst of het warmteterugwintoestel compleet en onbeschadigd is, voor je begint met de installatie ervan. De leveromvang van het warmteterugwintoestel type DucoBox Energy Sky omvat de volgende componenten:

- DucoBox Energy Sky
- 4 x Bevestigingsbeugels + 8 x zelftapschroeven voor de bevestiging aan de unit
- Set bevestigingsmateriaal (4 x universele plug, 4x stokschroef M8, 4x zelfborgende moer M8)
- 2 x Afsluitdop + 1 x aansluiting condensafvoer D32 + 3 x dichtingsring EPDM
- Verkorte installatiehandleiding
- Gebruikershandleiding
- 2 x DucoBox Energy Sky Filter ISO 16890 Coarse 65 % (≈ G4)

01.A Uitvoeringen

Toestel

Product	Artikelnummer
DucoBox Energy Sky D275	0000-4939
DucoBox Energy Sky D235 PH	0000-5000

Optionele toebehoren

Product	Artikelnummer
Sifon plat (Energy)	0000-4376
Duco Connectivity Board	0000-4945
Vochtsensor DucoBox Energy	0000-4723
Meerzone klep DucoBox Energy Sensorless D125	0000-4761
Meerzone klep DucoBox Energy Sensorless D160	0000-4760
Aansluitstuk met rubber D160/D160 (M/M)	0000-4724
Aansluitstuk met rubber D180/D160 (M/M)	0000-4725
Aansluitstuk 45° met rubber D160/D160 (M/M)	0000-4949

01.B Werking

Bypass

De bypass zorgt ervoor, als het nodig is, dat er geen warmteoverdracht optreedt tussen de afgevoerde en toegevoerde lucht. Hierdoor koelt de woning gecontroleerd en geleidelijk aan af. Deze functie wordt vooral in de zomer actief. De bypass opent zich als de binnentemperatuur boven de ingestelde comforttemperatuur (**standaard ingesteld op 21,5 °C**) komt en de **buitentemperatuur hoger is dan 10 °C**.

Omdat de comforttemperatuur in de slaapzone en de dagzone verschillend kan zijn, bestaat de mogelijkheid om bij zonegestuurde systemen verschillende comforttemperaturen te definiëren, bijvoorbeeld: 21,5 °C voor de dagzone en 18 °C voor de nachtzone.


Vorstbeveiliging

Om het toestel bij zeer lage buitentemperaturen te beschermen en goed te laten functioneren, is dit standaard voorzien van een vorstbeveiliging. Het toegevoerde debiet wordt geleidelijk afgebouwd zodat er meer warme lucht over de warmtewisselaar gaat. Dit houdt het dichtvriezen van de warmtewisselaar tegen. Als de onbalans niet voldoende is om het dichtvriezen te voorkomen, dan wordt de unit tijdelijk uitgeschakeld.

Constant Flow

Het toestel is voorzien van een constant flow regeling. Dit zorgt ervoor dat de luchtdebiethoeveelheid tussen de toe- en afvoorzijde constant blijft als de filters vervuild raken.

01.C Afmetingen



02 Voorschriften en veiligheidsinstructies



De installateur is aansprakelijk voor de installatie en de ingebruikname van de unit.



Installeer dit product niet in ruimtes waar de volgende zaken aanwezig zijn of zich kunnen voordoen:

- Overdagig vette atmosfeer.
- Corrosieve of ontvlambare gasen, vloeistoffen of dampen (zoals ammoniak, chloor, waterstof chloride / -boride, stikstofdioxide...).
- Kamerluchttemperatuur boven de 40°C of lager dan -5°C.
- Relatieve vochtigheid hoger dan 90% of buiten.
- Obstaten die de toegang of het verwijderen van de ventilatoreenheid verhinderen.
- Bochten in de leidingen vlak voor de ventilatoreenheid.
- De DucoBox Energy Sky mag niet aangesloten worden op een (motorloze) afzuigkap of droogautomaat.

Zorg ervoor dat de elektrische voeding overeenstemt met 230V, één per mono fase met aarding, 50/60Hz, wisselstroomsysteem. Het apparaat moet aangesloten worden op een geaarde en gezeekerde wandcontactdoos. Bevestig de unit bij voorkeur in een gesloten ruimte met de juiste schroeven en de montagebeugels aan een wand of plafond met voldoende draagvermogen. De ventilatoreenheid kan enkel gebruikt worden met de gepaste DUCO accessoires en bediening(en). De installateur dient ervoor te zorgen dat de ventilatoreenheid minstens op 3m afstand geplaatst wordt van een schoorsteenpijp. De eenheid mag niet gebruikt worden op plaatsen waar hij mogelijk onderworpen kan zijn aan waterstralen. Bepaalde situaties kunnen vereisen dat akoestisch dempend materiaal dient te worden gebruikt. Controleer of het toestel volledig en onbeschadigd is wanneer je het uit de verpakking haalt. Wanneer je daaraan twijfelt, neem dan contact op met (het) DUCO (verdeelpunt).

Ga voorzichtig met elektrische apparaten om.

- Raak het toestel nooit aan met natte handen.
- Raak het apparaat nooit aan wanneer je blootvoets bent.

Gebruik het toestel niet in aanwezigheid van brandbare of vluchtige substanties zoals alcohol, insecticiden, benzine, etc. Verzeker je ervan dat het elektrisch systeem waar het toestel op wordt aangesloten, voldoet aan de gestelde voorwaarden. Stel het toestel niet bloot aan weersomstandigheden. Plaats geen objecten op het toestel. Gebruik het toestel niet om waterkokers, verwarmingsinstallaties, etc. af te zuigen. Zorg ervoor dat het toestel afvoert in een enkel geschikt afvoer kanaal dat hiervoor aangelegd is en dat afvoert naar buiten. Zorg ervoor dat het elektrisch circuit niet beschadigd wordt. Vervang minimum iedere 6 maanden beide filters in de unit; dit zorgt ervoor dat het toestel altijd maximaal beschermd is tegen vervuiling en dat de binnenkomende lucht steeds gezond is. Neem bij de installatie van het apparaat steeds de veiligheidsvoorschriften in de handleiding in acht. Bij niet opvolging van deze veiligheidsvoorschriften, waarschuwingen, opmerkingen en instructies kan dit leiden tot schade aan de DucoBox Energy Sky of tot persoonlijk letsel en hiervoor kan DUCO NV niet verantwoordelijk gesteld worden. De installatie van de DucoBox Energy Sky dient uitgevoerd te worden in overeenstemming met de algemene en plaatselijk geldende bouw-, veiligheids- en installatievoorschriften van gemeente en andere instanties. Alleen een erkende installateur mag de DucoBox Energy Sky installeren, aansluiten en in bedrijf stellen, zoals in deze handleiding staat omschreven. Bewaar de handleiding in de buurt van je toestel. Instructies voor het onderhoud dienen nauwgezet opgevolgd te worden om schade en/of slijtage te voorkomen. Het is aanbevolen een onderhoudscontract af te sluiten zodat het toestel regelmatig gecontroleerd en gereinigd wordt. Het apparaat moet aanrakingsveilig gemonteerd worden.

Dit houdt o.a. in dat onder normale bedrijfsomstandigheden niemand bij bewegende of spanning voerende delen van de ventilator kan komen zonder daar een bewuste handeling voor te doen, zoals:

- Demonteren van het deksel.
- Het uitnemen van de motormodule van de ventilator na het wegnemen van het deksel.
- Het loskoppelen van een kanaal of regelklep aan de aansluitmonden tijdens een normaal regime.



Met de hand aanraken van de ventilator mag niet mogelijk zijn. Daarom dient steeds een kanaalwerk aangesloten te worden op de DucoBox Energy Sky alvorens deze in bedrijf te stellen. Daarom moet er kanaalwerk van minimaal 900 mm op het toestel worden aangesloten. De DucoBox Energy Sky voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan elektrische apparaten. Zorg er steeds voor dat voor de aanvang van werkzaamheden het apparaat spanningsloos is door het voedingssnoer uit de wandcontactdoos te halen of door het uitschakelen van de zekering. (Meet na of dit daadwerkelijk gebeurt is!) Gebruik passend / geschikt gereedschap voor het uitvoeren van werkzaamheden. Gebruik het apparaat alleen voor toepassingen waarvoor het apparaat ontworpen is, zoals in deze handleiding vermeld. De ventilatie-eenheid dient permanent te functioneren, dit wil zeggen dat de DucoBox Energy Sky nooit uitgeschakeld mag worden (wettelijke verplichting). De elektronische onderdelen van de ventilatie-unit kunnen onder elektrische spanning staan. Contacteer bij een defect een professionele installateur en laat reparaties enkel uitvoeren door deskundig personeel. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring of kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies met betrekking tot gebruik van het apparaat kregen door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de dienst na verkoop of personen met vergelijkbare kwalificaties, om gevaar te voorkomen. De gebruiker is verantwoordelijk voor een veilige verwijdering van de ventilatie-unit aan het eind van de levensduur, dit volgens de plaatselijk geldende wetten of verordeningen. Je kan het toestel ook bij een inzamelpunt voor gebruikte elektrische toestellen inleveren. Het toestel is alleen geschikt voor woningbouw en niet voor industrieel gebruik, zoals zwembaden en sauna's. Neem bij het omgaan met elektronica altijd ESD¹ -remmende maatregelen, zoals het dragen van een geaarde polsband. Modificatie van het toestel of in dit document vermelde specificaties is niet toegestaan. Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Raadpleeg steeds de installateur van je verbrandingstoestel om na te gaan of er geen gevaar is voor het binnendringen van rookgasen in de woning. Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat je het apparaat aansluit. Je vindt het typeplaatje aan de bovenzijde van de unit.

1 ESD = electro static discharge of elektrostatische ontlading

03 Onderdelen en aansluitingen


03.A Onderdelen

- | | |
|---|----------------------------------|
| ① Aansluitingen luchtkanalen | ⑪ Druksensor |
| ② Aansluitingen luchtkanalen | ⑫ Druksensor |
| ③ Aansluitingen luchtkanalen | ⑬ Warmtewisselaar |
| ④ Aansluitingen luchtkanalen | ⑭ Ventilator |
| ⑤ Ophangbeugel | ⑮ Ventilator |
| ⑥ Controle unit met geïntegreerde bediening | ⑯ LuchtfILTER Coarse 65 % (= G4) |
| ⑦ Afdekkap luchtfILTER | ⑰ LuchtfILTER Coarse 65 % (= G4) |
| ⑧ Afdekkap luchtfILTER | ⑱ Aansluiting condensafvoer |
| ⑨ Bypass (-klep) | |
| ⑩ Voedingskabel 230 VAC | |



03.B Aansluitingen

Printplaat (PCB) DucoBox Energy Sky



Duco Connectivity Board



De optionele printplaat maakt een permanente koppeling richting domotica en gebouwbeheersystemen mogelijk via REST API (lokaal of via de cloud) of Modbus TCP (lokaal). Beide zijn mogelijk via Ethernet of wifi.



De Duco Connectivity Board maakt het ook mogelijk dat de Duco Installation App gebruikt wordt. Deze applicatie ondersteunt – en ontzorgt – installateurs om op een gebruiksvriendelijke wijze een ventilatiesysteem in te regelen en te onderhouden. Voor units waar geen permanente Duco Connectivity Board wordt voorzien, is een koppeling met de Duco Installation App mogelijk via een Installation Kit.

Permanente connectiviteit



Raadpleeg de handleiding van de Connectivity Board of scan de QR-code voor de videoinstructies voor gedetailleerde voorschriften.



Videoinstructies
www.duco.tv

Duco Installation Kit

Raadpleeg de handleiding van de Duco Installation Kit of scan de QR-code voor de videoinstructies voor gedetailleerde voorschriften.




Videoinstructies
www.duco.tv

04 Bekabeling


De DucoBox Energy Sky kan zowel via een draadloze (RF) of bedrade (Wired) verbinding communiceren met componenten. Beide communicatiemogelijkheden kunnen gecombineerd worden in één systeem. Communicatie met niet-DUCO-componenten kan via het schakelcontact.

04.A Bekabelingsschema



* De aansluiting van een Power Supply op de 230 VAC aansluiting van de DucoBox kan enkel met een door DUCO geteste en erkende Power Supply. Bij andere referenties dan deze door DUCO aangeboden, vervalt de garantie op een goede werking.


04.B Openen controle unit



Draai de slotjes een kwartslag los (tegenwijzerzin).

Verwijder de controle unit display en de slede.

04.C Sluiten controle unit




1
Schuif de slede terug tot deze volledig ingeschoven zit.


2
Monteer de controle unit display.

3
Draai de slotjes een kwartslag vast (wijzerzin).

04.D Externe voeding monteren




1
Haal de transformator uit de aftakdoos en plaats hem rechtstreeks op de voorziene plaats achter de printplaat



2
Gemonteerde transformator

04.E Kabels aansluiten op de printplaat



Geleid de kabels in de voorziene gleuven om ze volgens het bekabelingsschema hierboven aan te sluiten.

04.F Mogelijkheden voeding

Voor de voeding biedt DUCO twee mogelijkheden:

OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER
Power Supply 230VAC-24VDC/20W + behuizing	0000-4763
Duco Wired voedingsadapter 230VAC-24VDC/20W	0000-4762


04.G RF (draadloze communicatie)

RF-componenten hebben een maximaal bereik van 350 meter in vrij veld. In een gebouw zal deze afstand door obstakels veel kleiner zijn. Houd daarom rekening met objecten zoals muren, beton en metaal. Alle componenten (uitgezonderd de batterijgevoede) doen ook dienst als repeater. Signalen van componenten die geen (sterke) verbinding met de controller kunnen maken, worden automatisch via maximaal één ander, niet-batterijgevoed component (=hop) doorgestuurd. Raadpleeg het informatieblad RF communicatie (L8000001) op www.duco.eu voor meer info.

DUCO RF	
Voeding	230 VAC
Bekabeling	1,5 mm ²
Frequentie	868,3 MHz
Maximum afstand	350 m in vrij veld (kleiner door obstakels)
Maximum componenten	Tot 25 draadloze componenten in één systeem

Als de communicatie tussen de ventilatie unit en de RF onderdelen niet haalbaar is, kan gekozen worden voor een 'Wired' communicatie of kan de antenne voor RF ontvangst verplaatst worden (bvb naar een centraler gelegen meterkast) door gebruik te maken van een Coax kabel die op de printplaat van de DucoBox wordt aangesloten (zie 'antenna' op het schema van de printplaat op pagina 7).

OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER
Set Coax kabel 8m	0000-4418



04.H Wired (bekabelde communicatie) **W**

Wired componenten kunnen doorgelust worden (= aangeraden). Hierdoor is een aparte kabel per component niet vereist. Het is mogelijk om met één centrale voeding te werken.

De voorgeschreven kabel is een datakabel van 0,75 mm². We raden ten stelligste aan om een afgeschermd kabel te gebruiken, om te vermijden dat de datacommunicatie verstoord wordt.

DUCO WIRED

Voeding	24 VDC
Bekabeling	5 x 0,75 mm ²
Maximum afstand	tot 300 m
Maximum componenten	Tot 50 bedrade componenten in één systeem

04.I Modbus TCP/IP

Communicatie met bijvoorbeeld een gebouwbeheersysteem is mogelijk, zowel voor het uitlezen van informatie als het aansturen van het ventilatiesysteem. Hiervoor moet de DucoBox Energy Sky voorzien zijn van een optionele Duco Connectivity Board.

Raadpleeg de Modbus TCP/IP instructies via www.duco.eu.

05 Plaatsing

05.A Algemene richtlijnen


De goede werking van uw DUCO ventilatiesysteem is volledig afhankelijk van de keuze en uitvoeringskwaliteit van de toe- en afvoerleidingen! Houd daarom bij het kiezen van de opstellingsruimte rekening met de volgende richtlijnen.



Alvorens het toestel in werking te stellen, moet dit eerst aangesloten worden op een kanalenet, om te voorkomen dat je de ventilator zou kunnen aanraken.

- Gebruik steeds hoogwaardige materialen en dichtingen om de beste luchtdichtheid te bekomen. Het volledige systeem is gebaseerd op een goede luchtdichte aansluiting en een kanalentraject.
- Bij het aanleggen van de kanalen dient men zo min mogelijk bochten en zo ook weerstand te maken. Het systeem is gebaseerd op een maximale weerstand van 200 Pa. Een hogere weerstand zal de capaciteit van het toestel verlagen.
- Zorg ervoor dat de kanalen aan de binnenzijde geen deuken, lange schroeven of extra obstakels hebben. Dit is nadelig voor een goed onderhoud en duurzaam gebruik.
- Het toevoerkanaal (verse buitenlucht) moet telkens ver genoeg verwijderd zijn van een vervuilde bron. Dit kan het afvoerkanaal zijn, of een uitblaaskanaal van verbrandingslucht. Raadpleeg hiervoor de geldende lokale wetgeving (zoals bv. voor BE: STS-P73-1 hoofdstuk 4.16.3; voor NL: EN13779:2007 tabel A.2; voor FR: DTU 68.3 P1-1-1 (6.5) + P1-1-4 (5.1.2) etc.)
- Om een maximaal akoestisch comfort te verkrijgen, raadt DUCO aan een geluiddemper te plaatsen op de kanalen die naar de woning gaan. Ook om overspraak te voorkomen, kan er tussen verschillende ruimtes een geluiddemper nodig zijn.
- De kanalen die met de buitenlucht zijn verbonden, moeten voldoende geïsoleerd zijn om condensvorming te voorkomen. Ook alle kanalen die in een niet geïsoleerde, onverwarmde ruimte liggen, dienen geïsoleerd te zijn.
- Monteer het afvoerkanaal van de woningzijde (ETA) steeds afwaterend naar de unit om eventuele condensopbouw in het kanaal te vermijden. Tijdens het douchen of koken kan heel veel vochtige lucht afgezogen worden.
- De aanvoer van buitenlucht kies je beter aan de noordzijde, om in de zomermaanden binnen geen te warme lucht aan te zuigen.
- Zorg ervoor dat de luchttoevoeropening gemakkelijk toegankelijk is voor eventuele reiniging. Een kleiner doorlaatoppervlak kan namelijk grote negatieve effecten hebben op de performantie van het systeem.
- DUCO adviseert om aan de aanzuigkant van de toevoer minimaal 40 cm rechte buis aan te leggen alvorens de luchtstroom af te buigen.

Raadpleeg ook onze '12 niet te missen tips' voor een overzicht met de belangrijkste aandachtspunten.






05.B DucoBox Energy Sky bevestigen




Hou **minstens 60 à 100 cm** ruimte vrij aan de voorzijde van de DucoBox Energy Sky om onderhoud aan het toestel mogelijk te maken.

DucoBox Energy Sky kan op 2 manieren bevestigd worden. Of via 4 bevestigingspunten op de kopse kant (P1) of via 4 bevestigingspunten op de langse kant (P2) van het toestel. Voor wandmontage is enkel bevestiging via de kopse kant mogelijk (P1). Positioneer de montagebeugels (2x A1444479 en 2x A1442274) volgens onderstaand overzicht:




Schuif de beugels over de schuine kanten van het toestel ter hoogte van de bodemplaat. Zorg dat de klemmen volledig in de uitsparingen ingeschoven zijn en dat de schroefopeningen aan de onderkant overeenkomen met de bevestigingspunten op de bodemplaat.




Schroef de beugels vast op de bodemplaat met de meegeleverde schroeven.

Muurmontage

De DucoBox Energy Sky kan aan een wand bevestigd worden. Hou er rekening mee dat enkel de bevestigingspunten op de kopse kant (P1) kunnen gebruikt worden bij deze montage.




Ontvouw het deksel van de verpakking door de zijkanten open te slaan. Hierdoor ontstaat een boorkaliber dat gebruikt kan worden om de boorgaten af te tekenen of voor te boren.




Hang het boorkaliber waterpas op en teken de bevestigingspunten af.


OPGEPAST: Bij muurmontage kan enkel gekozen worden voor de P1 positionering van de beugels.




Gebruik de meegeleverde pluggen of kies pluggen die geschikt zijn voor de ondergrond en het gewicht van de unit (Max. 25kg) indien dit niet het geval zou zijn met de meegeleverde pluggen. Maak de boringen volgens de afgetekende markeringen en gekozen pluggen. Monteer de pluggen en de 4 stokschroeven (Hanger Bolt 4.6-SW6/TX25-(A2K)-M8x60). Schroef op de 2 onderste bevestigingspunten de moeren zonder deze volledig op te draaien.



Haak het toestel eerst met de bevestigingsbeugels over de onderste bevestigingspunten en kantel het toestel dan tegen de wand zodat de bovenste beugels over de bevestigingspunten passen.




Maak het toestel op de 2 bovenste punten vast met de 2 resterende moeren. Fixeer het geheel door alle moeren aan te draaien.




Controleer dat het toestel **waterpas** hangt tegen de wand. Zo ben je verzekerd van een goede condensafvoer.


Plafondmontage




Ontvouw het deksel van de verpakking deze door de zijkanten open te slaan. Hierdoor ontstaat een boorkaliber dat gebruikt kan worden om de boorgaten af te tekenen of voor te boren.




Hang het boorkaliber op de gewenste plaats en teken de bevestigingspunten af volgens de gekozen positionering (P1 of P2).




Gebruik de meegeleverde pluggen of kies pluggen die geschikt zijn voor de ondergrond en het gewicht van de unit (Max. 25kg) indien dit niet het geval zou zijn met de meegeleverde pluggen. Maak de boringen volgens de afgetekende markeringen en gekozen pluggen. Monteer de pluggen en de 4 stokschroeven (Hanger Bolt 4.6-SW6/TX25-(A2K)-M8x60). Schroef op 2 bevestigingspunten (kopse kant bij P1 of langse kant bij P2) de moeren zonder deze volledig op te draaien.



Haak het toestel eerst met de bevestigingsbeugels over de 2 bevestigingspunten met moeren en kantel het toestel dan tegen het plafond zodat alle beugels over de bevestigingspunten passen.



Maak het toestel op de 2 vrije punten vast met de 2 resterende moeren. Fixeer het geheel door alle moeren aan te draaien.




Controleer dat het toestel **waterpas** hangt tegen het plafond. Zo ben je verzekerd van een goede condensafvoer.

05.C Vochtsensor (optioneel)

De optionele, apart verkrijgbare Vochtsensor (0000-4723) wordt in de afvoerleiding van de DucoBox Energy Sky geplaatst en meet centraal het vochtgehalte van de afgevoerde lucht uit de woning. De sensor is voorzien van een aansluitkabel van 2m en wordt gevoed vanuit de DucoBox. Een DucoBox Energy Sky bevat maximaal één Vochtsensor met centrale meting in de leidingen. Lokale vochtmeting kan met optionele Vocht Ruimtesensoren.



Videoinstructies
www.duco.tv



Vochtsensor aansluiten op de DucoBox Energy Sky

- 1** Zorg dat de DucoBox Energy Sky spanningsloos is.
- 2** Voorzie een boring van 10,5 à 12 mm in (het aansluitstuk van) de afvoerleiding (ETA) en dit op een plaats die niet verder ligt dan wat met een aansluitkabel van 2 meter kan worden overbrugd. Let op: de positie van het ETA kanaal is afhankelijk van de gekozen instelling bij de opstart van het toestel (zie pagina 22).
- 3** Schuif de vochtsensor in het boorgat. Zorg hierbij dat de pijlmarkeringen op de sensor wijzen in de richting van de luchtstroom (= wijzen naar de DucoBox).
- 4** Bevestig de sensor met de meegeleverde zelftapschroeven. Zorg ervoor dat de aansluitflens tegen de leiding wordt aangedrukt, zodat de montage luchtdicht gebeurt.
- 5** Sluit de kabel van de Vochtsensor aan op printplaat (zie 'Aansluitingen' op pagina 7). De DucoBox Energy Sky zal de Vochtsensor automatisch herkennen wanneer het toestel opstart.

05.D Luchtkanalen

Luchtkanalen kiezen

Bij het kiezen van de juiste kanalen zijn het debiet en de maximale lichtsnelheid bepalend om geen extra geluidshinder en drukval te genereren (zie tabel).

Zorg ervoor dat de totale tegendruk zo laag mogelijk is (streefdoel ≤ 150 Pa) en de lichtsnelheid in elk kanaal **kleiner is dan 3 m/s**.

Gewenst debiet (m ³ /h)	Aangeraden minimale kanaaldiameter (mm)
0-30	Ø 100
30-150	Ø 125
150-250	Ø 160
250-350	Ø 180
350-550	Ø 200


Aansluitstukken integreren

Sluit op basis van de gekozen kanaaldiameter de gepaste aansluitstukken met rubber aan op de ventilatie-unit. De 4 aansluitmonden op de ventilatie-unit hebben een diameter van Ø 160(F).


Keuze aansluitstukken met rubber:

OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER
Aansluitstuk met rubber D160/D160 (M/M)	0000-4724
Aansluitstuk met rubber D180/D160 (M/M)	0000-4725
Aansluitstuk 45° met rubber D160/D160 (M/M)	0000-4949

De aansluitstukken kunnen zonder extra bevestigingsmiddelen luchtdicht aangesloten worden.




Aansluitstuk in de unit schuiven



Aansluitstuk tot tegen de aanslagflens in de unit schuiven


Door gebruik te maken van de aansluitstukken onder 45° kunnen de koppelingen met de luchtleidingen flexibel en op maat worden uitgevoerd:




Luchtkanalen aansluiten

Bij de aansluiting van de kanalen kan gekozen worden tussen een CONFIGURATIE 1 en CONFIGURATIE 2. Deze keuze moet bevestigd worden bij de eerste opstart van het toestel (zie pagina 22).

Configuratie 1



Configuratie 2



Luchtkanalen naar WONING			Luchtkanalen naar BUITEN		
	SUP Supply	Toevoerlucht van het toestel naar de woning		ODA Outdoor Air	Toevoerlucht van buiten naar het toestel
	ETA Extract Air	Afvoerlucht van de woning naar het toestel		EHA Exhaust Air	Afvoerlucht van het toestel naar buiten



Om een goede werking van de ventilatoren te garanderen is er op de **luchtkanalen voor inblaas (ODA) en uitblaas (EHA) een minimale weerstand van ± 10 Pa** nodig. Als deze minimale weerstand niet gehaald wordt met de standaardleidingen en muur- of dakdoorvoeren, dan is het aangewezen om een weerstandselement toe te voegen, zoals een vernauwing in de leidingen, een irisklep, een geluidsdemper met vulstukken voor drukopbouw ...

05.E Externe meerzonekleppen (optioneel)



Montage van de meerzonekleppen

De meerzonekleppen worden in de toevoerleidingen (SUP) gemonteerd met een maximum van 4 kleppen. Het onderdeel is voorzien van 2 aansluitflenzen. Er is een variant in Ø 125 (M) of Ø 160 (M).

Voorzie bij de opsplitsing van de SUP-leidingen een T-stuk of Y-stuk met een radius van 45° om de weerstand zo laag mogelijk te houden.

Voorzie 78 mm ruimte tussen twee kanalen en schuif de kanalen over de behuizing van de meerzoneklep.

De behuizing is symmetrisch en kan in eender welke richting gemonteerd worden. Plaats de behuizing zo, dat de meerzoneklep gemakkelijk ingeschoven en bediend kan worden.





Voorzie aan weerszijden van de klep een beugel. Kleef het kanaal vast aan de behuizing met aluminium tape.



Videoinstructies
www.duco.tv

Bekabeling en voeding van de meerzonekleppen



Voor meer specificaties over de bekabeling naar de DucoBox Energy Sky en de voeding, zie 'Bekabelingsschema' op pagina 9.

05.F Ventielen

Gebruik bij voorkeur DUCO ventielen, zoals DucoVent Basic, DucoVent Comfort, DucoVent Design of DucoVent Premium. Zie hiervoor de technische fiche of plaatsingsinstructies van de DUCO ventielen. Bij het plaatsen van ventielen neem je best enkele regels in acht:

- Zorg ervoor dat de toe -en afvoerventielen minimaal 1,5 m van elkaar verwijderd zijn zodat de verschillende luchtstromen niet met elkaar in contact kunnen komen.
- Plaats een ventiel bij voorkeur niet dicht bij een muur om verontreiniging te vermijden.
- Om de weerstand te beperken, raden we aan om enkel ventielen van Ø 125 mm te gebruiken.
- Maximaal afvoerdebiet per ventiel: 75 m³/h.
- Maximaal toevoerdebiet per ventiel: 50 m³/h.

05.G Pre-Heater (optioneel)


Montage van de Pre-Heater

De Pre-Heater wordt in de leidingen met de aanvoer buitenlucht (ODA) gemonteerd. Het onderdeel is voorzien van 2 aansluitopeningen Ø180 (F). Afhankelijk van de toegepaste kanaaldiameter kunnen de gepaste aansluitstukken (zie 'Aansluitstukken integreren' op pagina 18) toegepast worden voor de aansluiting van de Pre-Heater op de DucoBox en de kanalen.

Bekabeling en voeding van de Pre-Heater

De Pre-Heater communiceert bekabeld met de DucoBox via een voorgemonteerde communicatiekabel die op de printplaat van het toestel aangesloten moet worden (zie 'Printplaat (PCB) DucoBox Energy Sky' op pagina 7).

Naast de communicatiekabel zit er ook een voedingskabel (230 VAC) gemonteerd met een randaardestekker.



Monteer de Pre-Heater voordat je de DucoBox Energy Sky opstart. Tijdens de opstartwizard zal dan automatisch bevestiging gevraagd worden of er een Pre-Heater gemonteerd werd.

```
DB Energy Sky      8/8
External heater detected
Check connection to ODA

Configure external heater?
YES / NO
```

Als je de opstartwizard al doorlopen hebt en je de Pre-Heater hierna installeert, dan moet je de Pre-Heater activeren via het displaymenu: **INSTELLINGEN > VORSTBEVEILIGING > HEATER EXT**

06 Inbedrijfstelling

06.A Opstart DucoBox Energy Sky



Het toestel mag alleen op spanning gebracht worden wanneer alles correct aangesloten is. Dit betreft zowel de luchtkanalen als alle elektrische componenten. Het niet correct aansluiten kan leiden tot het vernietigen van de DucoBox Energy Sky of tot ernstige lichamelijke letsels!


Breng de DucoBox Energy Sky op spanning (stekker in het stopcontact). Bij de eerste opstart van de DucoBox Energy Sky zal je gevraagd worden om enkele basisinstellingen in te vullen. Navigeer met de pijltjestoetsen (▲ en ▼) en bevestig met **enter** (■).

Oriëntatie scherm

Kies de oriëntatie van het display zodat het in de correcte positie leesbaar is.




Algemene instellingen




Instelling CONFIGURATIE 1 / CONFIGURATIE 2

De instelling CONFIGURATIE 1 / CONFIGURATIE 2 bepaalt de functie van de kanaalaansluitingen. Zorg dat de gekozen instelling overeenkomt met de aansluitingen zoals beschreven op pagina 19.




OF



Condensafvoer plaatsen

Positie

De DucoBox Energy Sky moet aan de aansluitzijde voor buitenaansluitingen (EHA en ODA) altijd worden voorzien van een condensafvoer. Het display geeft de correcte positie aan in functie van de gekozen instelling.




OPGELET!

1. De aansluiting tussen de condensafvoer van de ventilatie unit en de sifon moet 100% luchtdicht zijn.
2. Er mogen in de totale waterafvoer geen 2 sifons na elkaar geplaatst worden. Indien dit wel het geval zou zijn, voorzie dan een open verbinding tussen de 2 sifon's.


Als niet voldaan wordt aan deze voorwaarden, zal het condenswater niet wegstromen en in de ventilatie unit blijven staan wat kan leiden tot schade en/of ernstige elektrische storingen!

Condensafvoer aansluiten

Het toestel wordt geleverd met een standaard afvoer van 32 mm met steekeind. Deze kan op basis van eerdergenoemde omschrijving aan de juiste kant gemonteerd worden door deze manueel in te schroeven. Zorg ervoor dat de meegeleverde rubberen dichtingsring gemonteerd zit op het aansluitstuk.




Verlijm de leiding voor condenswaterafvoer **niet** op het aansluitstuk van de DucoBox Energy Sky! Maak bvb gebruik van een vrouwelijk koppelstuk met rubberen manchet. Indien het deksel van de unit open moet, kan op die manier de condensafvoerleiding eenvoudig losgekoppeld worden. Het condenswater moet vorstvrij en onder lichte helling worden afgevoerd. De condensafvoer mag geen scherpe bochten vertonen.



Standaard sifon
(niet meegeleverd)

Bij het gebruik van een standaard sifon aansluiting moet er een **waterslot van minimum 80 mm** voorzien worden. **Voor de opstart moet deze ook gevuld worden met water**, om te vermijden dat er een luchtlek ontstaat, rioolgeur in het ventilatiesysteem te voorkomen en een waterslot te verkrijgen.

OF



Platte sifon
(niet meegeleverd)

Bij voorkeur gebruik je deze vlakke membraamsifon van DUCO, daar deze plaatsbesparend werkt en minder kans geeft op luchtlekken. Deze kan 'droog' gemonteerd worden en heeft als voordeel dat deze niet kan uitdrogen op warme dagen.

Vervolgstappen

Hierna kan je overgaan naar de volgende stappen om de installatie af te werken:

- Aanmelden van sturingscomponenten op de DucoBox Energy Sky (Elektrische installatie, zie pagina 25).
- Luchtzijdige inregeling van de DucoBox Energy Sky (zie pagina 28).
- **Indien er geen CO₂- en/of vochtsensoren in het systeem aanwezig zijn**, kan een tijdsprogramma ingesteld worden (zie pagina 33).
- **Optioneel:** instellingen wijzigen. De fabrieksinstellingen zullen in de meeste gevallen voldoen. Het is echter mogelijk om instellingen zoals de Bypass en comforttemperatuur te configureren naar wens van de bewoner (zie pagina 32).

Hierna is de DucoBox Energy Sky gebruiksklaar. Om vervuiling van de kanalen te vermijden, is het aangeraden het toestel pas in werking te stellen wanneer er bewoners zijn, om stof uit de bouwphase te vermijden in de kanalen en het toestel.






Wat bij stroomuitval?

Wanneer de DucoBox Energy Sky zonder spanning valt, zal deze alle instellingen behouden. Wanneer er terug spanning is, zal de DucoBox Energy Sky opnieuw opstarten en functioneren. Indien de DucoBox Energy Sky langer dan (ongeveer) 8 u zonder spanning valt, zal de correcte tijd opnieuw ingesteld moeten worden.

07 Elektrische installatie

07.A Componenten aanmelden

Sturingscomponenten aanmelden op de DucoBox Energy Sky

1 Activeer geavanceerde modus: • Scroll naar beneden tot aan GEAVANCEERD en druk op enter. • Geef de installateurscode 9876 in en druk op enter.	
2 Ga naar het menu INSTALLATIE.	
3 Start de WIZARD op.	
4 Werd de pulsie opgedeeld in zones via meerzonekleppen? 3. Bij keuze YES -> ga naar stap 5 4. Bij keuze NO -> ga naar stap 6	
5 Meld de meerzonekleppen aan door kort op de 'INST' knop te drukken van de betreffende zonekleppen. BELANGRIJK: Onthoud de volgorde van aanmelden. Deze bepaalt de volgorde van de zones! De eerst aangemelde klep is zone 1, de volgende is zone 2 ... met een maximum van 4 zones.	
Meld de gewenste sturingscomponenten aan in het systeem. Namelijk: a) DucoBox Energy Sky zonder zoneregeling: alle componenten b) DucoBox Energy Sky met zoneregeling: enkel de componenten in de natte ruimtes (badkamer, toilet, keuken, wasplaats, ...) 6 Tik kort op een willekeurige toets van alle aan te melden componenten*. De led op de component zal groen beginnen knipperen wanneer deze correct is aangemeld. In het displaymenu wordt het aantal aangemelde componenten weergegeven. Bevestig met enter (■) wanneer alle gewenste componenten aangemeld zijn. * Raadpleeg de handleiding van het sturingscomponent voor uitgebreide instructies.	Zonder zoneregeling:  Met zoneregeling: 
Enkel bij gezoneerd systeem: Elke zone kan bijvoorbeeld (een deel van) de dagzone zijn (woonkamer, bureau, ...) of (een deel van) de nachtzone (slaapkamers). a) Meld de gewenste sturingscomponenten aan op zone 1. Bevestig daarna met enter (■). b) Meld de gewenste sturingscomponenten aan op zone 2. Bevestig daarna met enter (■). c) Enkel wanneer 3 zones werden omschreven: meld de gewenste sturingscomponenten aan op zone 3. Bevestig daarna met enter (■). d) Enkel wanneer 4 zones werden omschreven: meld de gewenste sturingscomponenten aan op zone 4. Bevestig daarna met enter (■).	

Alle componenten zijn nu aangemeld. Indien later nog extra sturingscomponenten aangemeld moeten worden, kan de wizard opnieuw doorlopen worden. Alle reeds aangemelde componenten zullen behouden blijven in het netwerk.

Led-indicaties




Kleur	Knipperen (= installatiemodus)		Continu aan	Uit
	Traag knipperen	Snel knipperen		
 Rood	DucoBox (controller): Netwerk niet gewist. (Deze led-indicatie is tijdelijk, hierna herstart de DucoBox) Componenten: Niet in netwerk Bedieningen (15 seconden na bediening): Fout op het systeem (bij Error/warning -> on input)	Componenten: bezig met aanmelden	Bedieningen: Fout op het systeem (bij Error/warning -> Auto)	In normale werking gaat de led van de DucoBox na enige tijd uit om energie te sparen.
 Oranje	Bedieningen (15 seconden na bediening): Warning op het systeem (bij Error/warning) -> on input)		Bedieningen: Warning op het systeem (bij Error/warning) -> Auto)	
 Groen	In netwerk	In netwerk, wachtend om andere componenten te associëren met deze component		
 Geel	Overgangsfase tijdens inregeling (wachten tot de drukregeling stabiliseert) Een aangemelde bediening/sensor staat in installatiemodus maar heeft geen verbinding meer met de controller		Initialisatie (inregeling van het systeem bezig)	
 Wit			Normale werking De felheid van de led op de DucoBox en sommige sturingscomponenten geeft het huidige ventilatiepercentage aan (fel = 100% ventileren).	
 Blauw	Visualisatie van component (bv. wanneer er wijzigingen doorgevoerd worden via de controller)			
 Magenta	DucoBox (controller): Update van de software via Duco Installation App (+ Duco Connectivity Board of Duco Installation Kit)		DucoBox (controller): Update voltooid	

07.B Componenten verwijderen / vervangen

Aangemelde componenten verwijderen uit het netwerk of vervangen is **enkel mogelijk binnen de 30 minuten nadat de component aangemeld of herstart is**. Herstarten kan door deze even spanningsloos te maken. Na de tijdspanne van 30 minuten worden verwijder- en vervangacties genegeerd. Dit is geldig voor **alle componenten vanaf productiedatum 170323**.





Component verwijderen

- 1 Activeer 'Installer mode' door **lang gelijktijdig op 2 diagonale knoppen van een aangemelde bediening** te drukken. De led zal snel groen knipperen.
- 2 Druk **1x lang** op een knop van de te verwijderen component om deze uit het netwerk te verwijderen. **OPGELET: eventuele onderliggende componenten zullen ook uit het netwerk worden verwijderd.**
- 3 Deactiveer 'Installer mode' door de 4 knoppen van van een **aangemelde bediening** gelijktijdig in te drukken (of via de handpalm bij een bediening met aanraakknoppen). De led zal wit worden.



Component vervangen

- 1 Activeer 'Installer mode' door **lang gelijktijdig op 2 diagonale knoppen van een aangemelde bediening** te drukken. De led zal snel groen knipperen.
- 2 Druk **2x kort** op de knop van de te vervangen component.
- 3 Druk **1x kort** op de knop van de nieuwe component. Deze zal alle instellingen / koppelingen binnen het netwerk overnemen.
- 4 Deactiveer 'Installer mode' door de 4 knoppen van van een **aangemelde bediening** gelijktijdig in te drukken (of via de handpalm bij een bediening met aanraakknoppen). De led zal wit worden.



07.C Tips

Bij problemen kan het netwerk gewist worden of een volledige reset van de DucoBox Energy Sky uitgevoerd worden. Zie hiervoor de volgende functies onder het menu **INSTALLATIE** (enkel zichtbaar na activering geavanceerde modus, zie pagina 34).

- **RESET NETWORK:** hiermee worden alle aangemelde sturingscomponenten uit het netwerk verwijderd.
- **FACTORY RESET:** het volledige systeem (= DucoBox Energy Sky + aangemelde componenten) herstellen naar fabrieksinstellingen. De inregeling gaat verloren.

Gebruik de **Duco Installation App** om info van de componenten uit te lezen.

Meld nooit meer dan één systeem met RF-componenten tegelijkertijd aan. Dit kan ervoor zorgen dat componenten op het verkeerde systeem aangemeld worden of niet reageren.

08 Luchtzijdige inregeling

De inregeling van de DucoBox Energy Sky kan opgesplitst worden in verschillende stappen:

1. Voorinstelling toe- en afvoerventielen
2. Inregeling debieten





Voor een correcte werking van het systeem moet dit ingeregeld worden. Dit zorgt ook voor een zo stil mogelijke en energiezuinige werking.

08.A Voorinstelling ventielen

De afvoer- en toevoerventielen worden in een kanaal geplaatst voor de afzuiging van vochtige/vervulde of toevoer van verse lucht. Om de luchttoevoer en -afvoer correct en eenvoudig in te regelen, moeten de ventielen **afhankelijk van de situatie** ingesteld worden volgens onderstaande tabel.




Voor toevoerventielen wordt maximaal 50 m³/h aangeraden, om te hoge geluidsproductie te voorkomen. Voor hogere debieten wordt daarom aangeraden het debiet over verschillende ventielen te splitsen.

SITUATIE 1: Eén ventiel per zone	SITUATIE 2: Meerdere ventielen per zone met gelijke debieten	SITUATIE 3: Meerdere ventielen per zone met verschillende debieten																
Zet alle ventielen volledig open , ongeacht het gewenste debiet.	Zet alle ventielen volledig open , ongeacht het gewenste debiet. Draai bij DucoVent Design ventielen de conus op de afwerkingsplaat volledig open.	Stel de ventielen zo in, dat ze overeenkomen met het gewenste debiet volgens de tabel .																
VOORBEELD:	VOORBEELD:	VOORBEELD:																
Zone 1  25 m³/h Zone 2  50 m³/h	Zone 1  50 m³/h 50 m³/h	Zone 1  25 m³/h + 75 m³/h																
		<table><tr><th>DucoVent Premium</th><th>DucoVent Design</th><th>DucoVent Comfort</th><th>DucoVent Basic</th></tr><tr><td>Stand 8.0</td><td></td><td>Stand 0</td><td>100% open</td></tr><tr><td>Stand 5.2</td><td></td><td>Stand 3</td><td>50% open</td></tr><tr><td>Stand 3.0</td><td></td><td>Stand 7</td><td>25% open</td></tr></table>	DucoVent Premium	DucoVent Design	DucoVent Comfort	DucoVent Basic	Stand 8.0		Stand 0	100% open	Stand 5.2		Stand 3	50% open	Stand 3.0		Stand 7	25% open
DucoVent Premium	DucoVent Design	DucoVent Comfort	DucoVent Basic															
Stand 8.0		Stand 0	100% open															
Stand 5.2		Stand 3	50% open															
Stand 3.0		Stand 7	25% open															



Laat bij gebruik van DucoVent Design ventielen steeds minimaal de buitenste ring zitten voor een akoestische werking.



08.B Inregeling debieten

De inregelmodus van de DucoBox Energy Sky kan geactiveerd worden via het displaymenu.



BELANGRIJK VOORALEER IN TE REGELEN

Sluit alle ramen en deuren. Zorg ervoor dat alle kanaalopeningen in de DucoBox Energy Sky volledig dicht zijn, het deksel van de DucoBox Energy Sky gesloten is en, indien van toepassing, de afdekkappen van de meerzone kleppen goed gemonteerd zijn! Vermijd luchtlekkages in de ventilatiekanalen. Open alle binnendeuren tussen de verschillende zones.

DucoBox Energy Sky inregelen

1

Activeer geavanceerde modus:

- Scroll naar beneden tot aan **GEAVANCEERD** en druk op **enter**.
- Geef de installateurscode **9876** in en druk op **enter**.

GEAVANCEERD

Code ingeven:

9876

Inregeling toevoerventielen

2

Scroll naar **INREGELING > WIZARD** en druk op enter. De inregelmodus van de DucoBox Energy Sky start op. Wacht met het manueel inregelen totdat je de melding krijgt op het display en volg de instructies op het scherm. Geef de gewenste debieten per zone in indien hiernaar gevraagd wordt.

INREGELING


WIZARD

CALIB BY CODE
BACK

3


Kies bij de stap '**Adjust the supply valves**' (toevoerventielen) het kanaal met het hoogste debiet en weerstand en meet met behulp van een drukgecompenseerde luchtdebietmeter het debiet op dit ventiel. Wanneer het debiet te hoog of te laag is, kan je dit aanpassen met behulp van de pijltjestoetsen op de DucoBox Energy Sky. Afhankelijk van de versie van de bedieningsschakelaar kan dit ook door op de knoppen (lager) en (hoger) van een aangemelde bedieningsschakelaar te drukken. Regel het debiet zodat je het gewenste debiet bekomt op dit ventiel. Bijregeling van het debiet kan gebeuren aan het ventiel.

WIZARD 2/3
Adjust all supply valves.
Press ▲ or ▼ to change the
pressure: 95Pa (57%)
Wait until stable...



4

Ga nu verder met de overige toevoerventielen. **Het debiet van deze overige ventielen mag enkel aangepast worden aan de ventielen zelf.** Bij het aanpassen van de ventielen, zal het debiet van de reeds ingeregelde ventielen niet wijzigen.



5

Wanneer alle toevoerventielen ingeregeld zijn, druk je op de **enter knop** () op de DucoBox Energy Sky of je kan bevestigen door lang op de **AUTO-knop** van de bedieningsschakelaar te drukken.



Inregeling afvoerventielen

6

Herhaal stappen 3 tot en met 5 voor alle **afvoer**ventielen.

WIZARD 3/3
Adjust all extract valves.
Press ▲ or ▼ to change the
pressure: 77Pa (52%)
Wait until stable...

08.C Controle

Nadat de inregeling en kalibratie voltooid zijn, kunnen de ingeregelde debieten op de verschillende ventielen gecontroleerd worden. Ga hiervoor in de **geavanceerde modus** (zie pagina 34) en selecteer **INREGELING > VERIFY HIGH LEVEL**. De DucoBox Energy Sky zal nu 30 min op zijn ingeregelde ventilatiestand gaan ventileren.

08.D Inregeldata kopiëren bij seriematige bouw

De DucoBox Energy Sky bevat een functie '**Calib by Code**' om de inregeldata te kopiëren naar een ander toestel. Dit is handig in projecten met **identieke wooneenheden en installaties**. De inregelprocedure hoeft in dat geval slechts voor één toestel doorlopen te worden. Door een inregelcode te kopiëren naar een ander toestel zal dit de inregelinstellingen van het eerste toestel overnemen.

Inregeldata kopiëren naar een ander toestel

1 Zorg dat alle ventielen **identiek** zijn afgesteld (voorinstelling + fijnregeling) voor elke installatie.

2 Activeer geavanceerde modus:

- Scroll naar beneden tot aan **GEAVANCEERD** en druk op **enter**.
- Geef de installateurscode **9876** in en druk op **enter**.

GEAVANCEERD
Code ingeven:
9876

3 Navigeer op het ingeregelde toestel naar **INREGELING > CALIB BY CODE > GET CODE** en noteer de code.

GET CODE
Calibration code:
285081072

4 Navigeer op de in te regelen toestellen naar **INREGELING > CALIB BY CODE > ENTER CODE** en geef de code in.

ENTER CODE
Enter Calibration code:
285081072

5 Het toestel zal aangeven wanneer de inregeling voltooid is. Dit kan tot enkele minuten duren. Indien het toestel er niet in slaagt om de inregeling te voltooien (bv. door een foute code of verschillen in de installatie) kan de gebruiker de inregeling annuleren door tegelijkertijd op de twee pijltjestoetsen te drukken.

CALIB BY CODE
Calibration complete

DUCO raadt aan om na de inregeling een controle uit te voeren van de ingeregelde debieten (zie 'Controle' op pagina 30).


09 Displaymenu

De DucoBox Energy Sky is voorzien van een grafisch display, dat toelaat om op een eenvoudige wijze alle nodige parameters van het toestel aan te passen. De instellingen en inregeling kunnen eveneens gebeuren via de gratis Duco Installation App als er een Duco Connectivity Board aanwezig is (of wanneer je beschikt over de Duco Installation Kit (= tool voor de installateur).

09.A Overzicht en bediening van het display


Bediening

Het display op de DucoBox Energy Sky is voorzien van 3 knoppen: **op** (▲), **neer** (▼) en **enter** (■). Met de pijltjestoetsen kan door het menu gescrold worden. Wanneer in gewone werkingsmodus het display niet gebruikt is, zal het display gedeactiveerd worden na 1 min. Druk op een willekeurige knop van het display om deze opnieuw te activeren. Druk op **enter** (■) om het menu op te vragen.



Hoofdscherm

Bij het opstarten van de DucoBox Energy Sky zal het display continu oplichten totdat de kalibratie volledig voltooid is. Daarna is het volgende hoofdscherm zichtbaar:



Het icoontje geeft de actieve stand van het systeem aan (alleen als '**BEDIENING OP TOESTEL**' actief is). Zie pagina 32 voor meer info.

1	Tijd
2	Symbolen  Vorstbeveiliging is actief (zie pagina 34)  Tijdsprogramma actief (zie pagina 33)  Menu staat in geavanceerde modus (zie pagina 34)  Er is een storing. Het systeem werkt mogelijk niet goed.
3	Status van de filter 100% = nieuwe filter 0% = filter vervangen
4	Buitentemperatuur
5	Binnentemperatuur
6	Ventilatiestand Het icoontje geeft de actieve stand van het systeem aan (alleen als ' BEDIENING OP TOESTEL ' actief is), zie pagina 32 voor meer info.

09.B Ventilatiestand wijzigen

De ventilatiestand kan zowel gewijzigd worden via het displaymenu als via één of meer (optionele) externe bedieningen. Het displaymenu en eventuele externe bedieningen zullen steeds dezelfde stand weergeven.

Ventilatiestanden

AUTO	Automatische stand (= aanbevolen) Het ventilatiesysteem draait op laagstand en zal enkel optoeren wanneer nodig. Dit garandeert een zo energiezuinig mogelijke werking. Het optoeren gebeurt aan de hand van CO ₂ - en/of vochtmetingen (indien sensoren aanwezig) of op basis van een vooraf ingesteld tijdsprogramma (zie pagina 33).
	Laagstand Systeem ventileert op 10 % van de maximale capaciteit.
	Middenstand Systeem ventileert op 50 % van de maximale capaciteit.
	Hoogstand Systeem ventileert op 100 % van de maximale capaciteit.

Ventilatiestand wijzigen via het toestel

De DucoBox Energy Sky bevat een optie om de ventilatiestand via het displaymenu te kunnen zien en wijzigen. Hiervoor moet de volgende instelling geactiveerd zijn: **INSTELLINGEN > BEDIENING OP TOESTEL** (standaard = **AAN**). Wanneer deze optie actief is, zal de ventilatiestand zichtbaar zijn op het hoofdscherm (zie pagina 31), en kan deze gewijzigd worden via de pijltjestoetsen (▲ / ▼). Via **enter** (■) opent men het menu.

De gekozen ventilatiestand op het toestel is steeds permanent (aangeduid met een paarse kleur op bedieningen), tot de gebruiker een andere stand activeert. Indien men tijdelijke manuele standen wil instellen, is een bediening noodzakelijk. Voor een optimale en energiezuinige werking van het systeem raadt DUCO de **AUTO** stand aan.

09.C Instellingen voor de bewoner

De volgende instellingen kunnen door de bewoner ingesteld worden:

Datum & tijd

Tijdens de initiële installatie, die uitgevoerd is door de installateur, zal de datum en tijd correct worden ingesteld. Iedere DucoBox Energy Sky zal de datum en tijd een aantal uur onthouden na een spanningsonderbreking. Indien datum en tijd alsnog foutief is ingesteld, kan dit via het menu manueel aangepast worden.

Indien de DucoBox Energy Sky voorzien is van een Duco Connectivity Board en de DucoBox Energy Sky is verbonden aan een computernetwerk met internettoegang, zal de datum en tijd automatisch synchroniseren. Indien dit niet het geval is, kunnen datum en tijd op de volgende manier worden ingesteld.


Datum & tijd instellen	
1	Ga naar INSTELLINGEN > DATUM & TIJD .
2	Wijzig het uur door op ▲ of ▼ knoppen te drukken en druk op enter (■) om te bevestigen.
3	Wijzig de minuten door op ▲ of ▼ knoppen te drukken en druk op enter (■) om te bevestigen.
4	Wijzig op dezelfde manier dag, maand, jaartal en tijdszone. Datum en tijd zijn nu correct ingesteld.

* Enkel indien bij de eerste opstart, bij de keuze van het land, "Nederland" gekozen werd.

Tijdsturing

Het is mogelijk om een vast tijdschema in de ventilatie-unit te programmeren. Dit is gewenst wanneer er geen CO₂- en/of vochtsensoren in het ventilatiesysteem aanwezig zijn. Met het tijdsprogramma zal de DucoBox Energy Sky op vaste tijdstippen de ventilatie van de woning verhogen of verlagen. Het tijdsprogramma kan door de gebruiker aangepast worden op de DucoBox via de volgende methode.

Het tijdsprogramma staat standaard uitgeschakeld.



Bypass

Wanneer de temperatuur in de woning te hoog oploopt, bv. door lichtinval van de zon tijdens warme zomerdagen, kan het systeem de warmterecuperatie gedeeltelijk tot volledig uitschakelen. De bypass zal in dat geval de onttrokken lucht uit de woning gedeeltelijk of helemaal niet over de warmtewisselaar sturen. De verse buitenlucht zal dus niet opgewarmd worden door de warme vervuilde binnenlucht. Deze relatief koelere buitenlucht die de woning binnenkomt, wordt gebruikt om de temperatuur in de woning zo veel mogelijk te verlagen tot de gewenste temperatuur.

Standaard staat de automatische bypass-werking geactiveerd, maar de bypass kan ook handmatig ingesteld worden.

Automatische werking (= aangeraden)

Wanneer de temperatuur in de woning te hoog oploopt en de buitentemperatuur lager is dan de binnentemperatuur, zal de bypass geleidelijk openen. De temperatuur van de verse toegevoerde lucht zal maximaal **1 °C** kouder zijn dan de binnentemperatuur; hierdoor zal de koeling van de woning geleidelijk gebeuren, zonder een oncomfortabel gevoel van koude lucht.

Bypass handmatig instellen

Indien gewenst kan de gebruiker de automatische werking van de bypass uitschakelen door deze manueel te openen of te sluiten.

Tijdsprogramma aanpassen

- 1 Ga naar **INSTELLINGEN > PROGRAMMA**.
- 2 Selecteer de modus (**Ma-Vr + Za-Zo** of **Ma-Zo**), standaard **Ma-Vr + Za-Zo**.
- 3 Selecteer de gewenste periode van de week.
- 4 Selecteer **TOEVOEGEN** om een nieuw tijdstip (max. 8) in het programma in te voegen.
- 5 Stel het gewenste uur en ventilatieniveau in via de pijltjestoetsen **▲** en **▼**. Bevestig met **enter (■)**.
- 6 Voeg extra tijdstippen toe.
- 7 Selecteer **TERUG** om terug te gaan uit het menu om een andere periode of zone te selecteren.
- 8 U kan het menu volledig verlaten door op **▲** en **▼** gelijktijdig te drukken.

Bypass instellingen



INSTELLINGEN	
BYPASS	
STATUS	(informatief)
Huidige stand van de bypass.	
0%: bypass gesloten (= wel warmtewisseling)	
100%: bypass open (= geen warmtewisseling)	
MODE	
AUTO (= standaard): automatische werking op basis van de gemeten temperaturen en de ingestelde comforttemperatuur	
OPEN : nooit warmtewisseling	
DICHT : altijd warmtewisseling	
ADAPTIEF	
Indien MODE = AUTO en ADAPTIEF = AAN zal het systeem automatisch streven naar de meest aangename gevoelstemperatuur dankzij een slimme comforttemperatuurregeling. Het systeem zal de gewenste binnentemperatuur aanpassen op basis van de buitentemperatuur en het seizoen van het jaar.	
COMFORTTEMPERATUUR	
In AUTO mode zal het systeem er naar streven de temperatuur in de woning naar deze comforttemperatuur te brengen.	
Standaard: 21.5 °C	

09.D Geavanceerde instellingen

Om toegang te krijgen tot menu's die enkel voor de installateur bedoeld zijn, moet de geavanceerde modus geactiveerd worden. Wanneer de geavanceerde modus geactiveerd is, zullen er extra items in het menu tevoorschijn komen, die toelaten om het toestel in werking te stellen.

Geavanceerde modus activeren

- 1 Druk op een **willekeurige knop** op het display van de DucoBox Energy Sky.
- 2 Scroll naar beneden tot aan **GEAVANCEERD**. Het hangslot naast het menu geeft aan dat de geavanceerde modus vergrendeld is. Druk op **enter**.
- 3 Geef de installateurscode **9876** in en druk op **enter**. Nu zijn er extra onderdelen in het menu beschikbaar. Het slotje (🔒) op het displaymenu geeft aan de geavanceerde modus actief is.
Na 30 minuten inactiviteit of na herstarten van de DucoBox Energy Sky zal het menu de geavanceerde modus verlaten. De geavanceerde modus kan ook handmatig afgesloten worden via het menucommando **SLUIT GEAVANCEERD**.



Vorstbeveiliging

Bij lage buitentemperaturen bestaat de mogelijkheid dat het vocht in de afvoerlucht gaat condenseren in de warmtewisselaar. De DucoBox Energy Sky is voorzien van een mechanisme om het bevriezen van dit condensaat tegen te gaan. Het toestel zal de luchtdebieten zodanig aanpassen dat invriezen voorkomen zal worden (= tijdelijke onbalansmethode).

Wanneer de vorstbeveiliging in werking is, zal het vriessymbool (❄️) weergegeven worden op het display.

De vorstbeveiliging kan niet uitgeschakeld worden.

Het is mogelijk om het elektrische verwarmingselement (als dit aanwezig is) uit te schakelen; de vorstbeveiliging zelf kan niet uitgeschakeld worden. Als het verwarmingselement uitgeschakeld is, zal het toestel de debieten aanpassen om invriezen te voorkomen. DUCO raadt echter aan om de standaardinstellingen niet te wijzigen.

Wat bij bevriezing?

Als, ondanks de ingebouwde mechanismen voor vorstbeveiliging, de DucoBox Energy Sky in een uitzonderlijk geval toch zou dichtvriezen, zal dit op het display gemeld worden. Hierbij zal de DucoBox Energy Sky alle ventilatie tijdelijk 8 uur uitschakelen en daarna de ventilatie opnieuw proberen te starten. Als het toestel nog steeds bevroren is, zal deze de ventilatie definitief uitschakelen. In dat geval moet, wanneer het toestel volledig ontdooid is, de bewoner de stekker uittrekken en terug insteken om de ventilatie opnieuw op te starten.

Vorstbeveiliging instellingen

INSTELLINGEN	
VORSTBEVEILIGING	
STATUS	(informatief)
STANDY-BY: vorstbeveiliging standby	
ACTIEF: vorstbeveiliging in werking	
VERWARMING	
Alleen als het toestel voorzien is van een verwarmingselement én Passive House-instelling uit staat.	
AUTO: heater gebruiken om lucht te verwarmen	
UIT: heater niet gebruiken	
PASSIVE HOUSE	
Alleen bij DucoBox Energy Sky D325 PH met verwarmingselement.	
AAN: onbalansmethode als vorstbeveiliging deactiveren	
UIT: normale werking vorstbeveiliging (inclusief onbalansmethode toestaan)	



09.E Menustructuur

Onderstaande overzicht bevat alle menu's in de DucoBox Energy Sky. Menu's met een slotje (🔒) zijn enkel voor de installateur zichtbaar na ingeven van de installateurscode **9876**.

Afhankelijk van de softwareversie van de DucoBox Energy Sky kan onderstaand overzicht afwijken.

INFO
TEMPERATUURSENSOREN (informatief) De DucoBox Energy Sky is voorzien van 4 temperatuursensoren, die de temperatuur meten op elke kanaalaansluiting. De waarden van deze temperatuursensoren zijn indicatief.
DRUKSENSOREN 🔒 (informatief) De gemeten druk in het toestel ten opzichte van de atmosfeer. Deze waarden geven een indicatie over de prestatie van de inregeling van het systeem.
BOXSENSOREN 🔒 (informatief) Opgemeten waarden Vochtsensor.
FOUTENLIJST Overzicht van foutmeldingen en/of waarschuwingen.
DUCO SERIE NUMMER (informatief) Serienummer van de DucoBox
SOFTWARE VERSIE (informatief) Bij eventuele communicatie met DUCO, kan je gevraagd worden om de software versie van je DucoBox Energy Sky mee te delen. Gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden bij elke communicatie.
SOFTWARE UPLOAD Via de DucoBox kunnen alle onderdelen in het netwerk ook een software update doorgestuurd krijgen. Via het keuzeveld 'Software update' kan uitgelezen worden wat de procentuele status is van de update van deze componenten.
SERVICE CODE Aan de hand van deze code kan het DUCO service team de samenstelling van je ventilatiesysteem met aangemelde componenten aflezen.
TOESTEL INFO (informatief) Bij eventuele communicatie met DUCO, kan je gevraagd worden om de gegevens van het toestel mee te delen, zoals correcte benaming, type, landinstelling.

FILTER
FILTER STATUS De resterende levensduur van de filters.
VERVANG FILTERS Stap voor stap instructies om de filters te vervangen.
FILTER SCHOONMAKEN Stap voor stap instructies om de filters schoon te maken.
FILTER LIFETIME 🔒 Aanpassen interval filtervervang met keuze tussen 90, 180, 270 of 360 dagen.

INREGELING 🔒
WIZARD 🔒 Volg deze wizard om de luchtdebieten correct in te regelen.
VERIFY HIGH LEVEL 🔒 Zet het systeem tijdelijk in hoogstand zodat de ingeregelde luchtdebieten gecontroleerd kunnen worden. Alleen actief als de inregeling werd uitgevoerd.
CALIB BY CODE 🔒 Om de inregeling van een bestaand systeem te kopiëren, kan een code opgevraagd of ingelezen worden.

GEAVANCEERD / SLUIT GEAVANCEERD 🔒 Geavanceerde modus activeren / deactiveren om functies met een slotje (🔒) zichtbaar / onzichtbaar te maken.
--

INSTELLINGEN
COMFORTTEMPERATUUR De DucoBox Energy Sky zal proberen de temperatuur in de woning op de ingestelde waarde te houden. De DucoBox Energy Sky is eveneens voorzien van een slim algoritme dat de comforttemperatuur automatisch zal aanpassen afhankelijk van de buitentemperatuur. Zo zal de temperatuur in huis zo comfortabel mogelijk gehouden worden voor de bewoner. Bij zonegestuurde regeling kan er een comforttemperatuur per zone worden bepaald.
BEDIENING OP TOESTEL Optie om de ventilatiestand via het displaymenu te kunnen wijzigen.
PROGRAMMA Het is mogelijk om een vast tijdschema in de ventilatie unit te programmeren. Hiermee kan je op vaste tijdstippen de ventilatie van de woning verhogen of verlagen.
BYPASS De DucoBox Energy Sky is voorzien van een volledig automatische bypass. Deze laat toe om in de zomer de woning 's nachts te laten afkoelen naar de gewenste comforttemperatuur. Het is eveneens mogelijk om de bypass tijdelijk of volledig uit te schakelen om het comfort van de gebruiker te verhogen.
DATUM & TIJD De DucoBox Energy Sky heeft een ingebouwde klok, die noodzakelijk is voor de tijdsafhankelijke sturingen.
TAAL De taal van het menu kan aangepast worden naar de taal van de gebruiker. Volgende talen zijn beschikbaar: Nederlands, Engels (standaard), Frans en Duits.
ORIENTATIE DISPLAY Toont de ingestelde 'Oriëntatie' parameter van het scherm. De leesrichting van het display kan gewijzigd worden met keuze tussen 'STANDAARD' of 'OMGEDRAAIT'.
LAN-INSTELLINGEN Platform waar LAN-instellingen kunnen worden omschreven. Alleen actief als een Duco Connectivity Board aangesloten is, én er positief antwoord komt op de vraag naar het IP-adres.
MODBUS 🔒 Platform waar Modbus-instellingen kunnen worden omschreven. Alleen actief als een Duco Connectivity Board aangesloten is, én er positief antwoord komt op de vraag naar het Modbus-adres.
CONFIG 🔒 Overige instellingen.
VORSTBEVEILIGING 🔒 Status van de vorstbeveiliging: STAND-BY of ACTIEF . Zie ook pagina 34. Overige instellingen zoals VERWARMING: AUTO of UIT ; HEATER EXT (pre-heater): ABSENT of PRESENT
NIGHTBOOST 🔒 Activeren of deactiveren en instellen van parameters van de nightboost functie.
BUILDING TYPE* 🔒 Keuze van de parameter HOUSE (grondgebonden) of FLAT (niet-grondgebonden).

INSTALLATIE 🔒
WIZARD 🔒 Volg deze wizard om componenten in het systeem aan te melden.
RESET NETWORK 🔒 Hiermee worden alle aangemelde sturingscomponenten uit het netwerk verwijderd.
FACTORY RESET 🔒 Het volledige systeem (= DucoBox Energy Sky + aangemelde componenten) herstellen naar fabrieksinstellingen. De inregeling gaat verloren.


10 Passive house

De DucoBox Energy Sky D325 PH met externe Pre-Heater kan gebruikt worden in een Passive House / lage-energiewoning die energie-efficiënt is en met een comfortabel binnenklimaat. Om te voldoen aan Passive House-cerficierung zijn er een aantal vereisten:


- DucoBox Energy Sky D325 PH met externe DUCO Pre-Heater 1150 W.
- Vorstbeveiliging moet in Passive House-modus staan. Hierbij wordt de onbalansmethode als vorstbeveiliging uitgeschakeld (zie pagina 34), om een constante toevoer van verse lucht te kunnen garanderen. Deze instelling kan alleen door de installateur gewijzigd worden.
- Tijdens de warme (zomer)maanden moet de DucoBox Energy Sky D325 PH uitgeschakeld kunnen worden om het vermogenverbruik te minimaliseren. Dit kan door een schakelaar tussen de stroomtoevoer en de DucoBox te plaatsen of de DucoBox op een afzonderlijke zekering aan te sluiten. Opgelet: zorg voor voldoende natuurlijke ventilatie (bijvoorbeeld ramen openen) als het toestel uitgeschakeld is. Hou ook altijd rekening met de geldende lokale wetgeving.

11 Onderhoud & service

Raadpleeg de onderhoudsinstructies op www.duco.eu en bekijk de video's op duco.tv voor meer info.



Maak voor het lostrekken van het deksel eerst de condensafvoer los van het aansluitstuk.



Het deksel van DucoBox Energy Sky is schroefloos gemonteerd en kan dus manueel worden geopend. Ter hoogte van de 2 filterdoppen zit een uitsparing in het deksel om het openen te vergemakkelijken.

Bij het sluiten moet over de volledige omtrek het deksel tegen de behuizing aangedrukt zijn. Er mag geen speling meer zitten tussen beide onderdelen.



Zorg ervoor dat bij het opnieuw aansluiten van de condensafvoer deze luchtdicht gemonteerd zit!

Bij serviceproblemen als gebruiker

Gelieve contact op te nemen met je installateur. Houd het serienummer van je product bij de hand.

Bij serviceproblemen als installateur

Gelieve contact op te nemen met je verkoper van DUCO producten. Houd het serienummer van je product bij de hand.

Het serienummer bevindt zich op de sticker bovenaan de DucoBox Energy Sky of kan geraadpleegd worden via het display **INFO > DUCO SERIE NUMMER**.

Beheer foutcodes

In geval van fouten (**ERROR**) of waarschuwingen (**WARNING**) verschijnt op het display van de unit het volgende icoon .

Via het displaymenu **INFO > FOUTENLIJST** kunnen de meldingen worden geraadpleegd. Een overzicht van codes en hieraan gekoppelde acties zijn terug te vinden op de website www.duco.eu.

Via het displaymenu kan onder **INSTELLINGEN > CONFIG > DUCOBOX ENERGY > UC ERROR MODE** het regelprincipe gekozen worden voor weergave van fouten of waarschuwingen via de gekoppelde sensoren en/of bedieningen. Er is keuze tussen:

- **DISABLED:** niet geactiveerd – geen foutmeldingen via gekoppelde bedieningen of sensoren. De foutcodes zijn dan enkel via het display te detecteren door de gebruiker.
- **ON_INPUT:** bij **ERROR** of **WARNING** gaat bij bediening gedurende enkele seconden een rode of oranje led knipperen op de betreffende sensor (excl. sensoren zonder bediening) of bediening (excl. batterijgevoede bedieningen). Dit blijft actief tot de foutcode wordt afgehandeld.
- **AUTO:** bij **ERROR** of **WARNING** verschijnt een rode of oranje led op alle gekoppelde sensoren of bedieningen (excl. batterijgevoede bedieningen). De led blijft branden tot de foutcode wordt afgehandeld.

Filter schoonmaken / vervangen

Om de filter schoon te maken of te vervangen, kan een Wizard gevolgd worden via het display:


- **INSTELLINGEN > FILTER > FILTER SCHOONMAKEN**
- **INSTELLINGEN > FILTER > VERVANG FILTER**




De DUCO filters zijn geproduceerd met als doel een zo gunstig mogelijke invloed te hebben op het rendement en het opgenomen vermogen. Toepassing van andere filters dan deze van DUCO kan een ongunstige invloed hebben op energieverbruik, akoestiek ...

Als een filterset Coarse 65 % / ePM1 55% wordt toegepast, dan moet de ePM1 55% filter in de toevoerstroom (SUP) worden aangebracht. Let hierbij goed op de uitvoering van het toestel (configuratie 1 of configuratie 2) – zie afbeelding.

Configuratie 1



Configuratie 2




ePM1 55% filter

afwatering

Bij het schoonmaken of vervangen van filters is het aangewezen om de filters steeds in dezelfde richting terug te steken in de ventilatie unit.

Zorg dat het DUCO-logo op de filter steeds in de leesrichting van de aansluitmond is gepositioneerd:



12 Garantie

Alle garantievoorwaarden omtrent de DucoBox en de DUCO ventilatiesystemen kun je terugvinden op de DUCO-website. Klachten dienen schriftelijk door de installateur of het DUCO-verdeelpunt aan DUCO gemeld te worden met duidelijke vermelding van de klacht en het order/factuurnummer waarmee de producten zijn geleverd. Gelieve hiervoor het klachtenregistratieformulier, te vinden op de DUCO-website, en het serienummer in te vullen en te versturen richting service@duco.eu.

13 Wetgeving

Productkaart en energy labels zijn te raadplegen en te downloaden via www.duco.eu.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring



Hierbij verklaart DUCO Ventilation & Sun Control dat het type radioapparatuur DucoBox Energy Sky conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: nl.duco.eu/ducobox-energy-sky

Frequentieband	868,3 MHz
Maximaal radiofrequent vermogen	0,4 dBm

